
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
IEC 61477—
2015

РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Минимальные требования к эксплуатации инструментов, устройств и оборудования

(IEC 61477:2009, IDT)

Издание официальное

ЭС НТИ "Техэксперт"



Москва
Стандартинформ
2019

ГОСТ IEC 61477—2015

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 сентября 2015 г. № 80-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 октября 2015 г. № 1511-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61477—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 октября 2016 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61477:2009 «Работа под напряжением. Минимальные требования к эксплуатации инструментов, устройств и оборудования» («Live working — Minimum requirements for the utilization of tools, devices and equipment», IDT) с Изменением 1 (апрель 2009 г.) к IEC 61477:2009.

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации IEC/TC 78 «Работы под напряжением» Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2019 г.

ГОСТ IEC 61477—2015

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартиформ, оформление, 2016, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

III

ГОСТ IEC 61477—2015

Введение

Настоящий стандарт устанавливает основные положения для разработки национальных правил. Национальные правила, устанавливающие условия использования инструментов, приборов и оборудования для работы под напряжением, не должны быть менее жесткими, чем минимальные требования настоящего стандарта.

Настоящий стандарт учитывает Изменение 1 (апрель 2009 г.) к IEC 61477.

ГОСТ IEC 61477—2015

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Минимальные требования к эксплуатации инструментов,
устройств и оборудования

Live working.
Minimum requirements for the utilization of tools, devices and equipment

Дата введения — 2016—10—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на инструменты, приборы и оборудование, предназначенные для работы под напряжением, и устанавливает для них минимальные требования к техническим характеристикам, производству, отбору, применению и техническому обслуживанию.

Установленные в настоящем стандарте требования предназначены для квалифицированных специалистов в целях повышения уровня безопасности при использовании инструментов, приборов и оборудования.

Эти требования включают в себя:

- характеристики инструментов, приборов и оборудования;
- условия их использования;
- условия обслуживания;
- условия хранения и транспортирования.

Требования такого рода могут быть указаны в стандартах, инструкциях по эксплуатации от изготовителя и во внутренних правилах, устанавливаемых организациями для своих сотрудников.

Подобные требования должны быть дополнены рабочими методиками, которые исключены из области распространения настоящего стандарта.

В настоящем стандарте термин «инструмент(ы)» используется для обозначения понятия «инструменты, приборы и оборудование для работы под напряжением», если не указано иное.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения).

IEC 60050-651:1999¹⁾, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 651: Live working [Международный электротехнический словарь (МЭС). Часть 651. Работа под напряжением]

IEC 60417²⁾, Graphical symbols for use on equipment (Графические символы для использования на оборудовании)

IEC 60743, Terminology for tools and equipment to be used in live working (Работа под напряжением. Терминология, относящаяся к инструментам, оборудованию и приборам)

¹⁾ Заменен на IEC 60050-651:2014.

²⁾ Заменен на IEC 60417-DB-12M:2002.

Издание официальное

1

ГОСТ IEC 61477—2015

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 специалист (электрик), квалифицированный специалист (электрик) [(electrically) skilled person (electrically) qualified person; US]: Электротехнический персонал с соответствующей группой по электробезопасности и обладающий правом производства работ под напряжением (или имеющий допуск для работы в электроустановке).

[IEV 651-01-33]

3.2 требуемый уровень изоляции для работы под напряжением (required insulation level for live working): Статистическое значение выдерживаемого изоляцией напряжения промышленной частоты на месте работы, необходимое для снижения риска пробоя этой изоляции до приемлемого низкого уровня.

[IEV 651-01-17]

Примечание — Как правило, считают, что приемлемый низкий уровень достигается, когда статистическое значение импульсного напряжения больше или равно величине перенапряжения, имеющего вероятность превышения не более 2 %.

3.3 участок работ под напряжением (live working zone): Пространство вокруг токоведущих частей, где защита от поражения электрическим током обеспечена следующими способами: доступ разрешен только квалифицированному персоналу, обеспечены соответствующие воздушные изолирующие промежутки между токопроводящими частями, применяется только инструмент для работы под напряжением.

[IEV 651-01-06]

Примечание 1 — Расстояние от токоведущих частей до внешней границы рабочей зоны под напряжением равно или больше минимальной рабочей дистанции.

Примечание 2 — Рабочая зона и конкретные применяемые меры устанавливаются национальными правилами или правилами организации.

Примечание 3 — В некоторых странах вместо термина «рабочая зона под напряжением» используют термин «опасная зона».

3.4 инструменты (для работы под напряжением) [tools (for live working)]: Инструменты, приборы и оборудование, специально разработанные или приспособленные, проверенные и налаженные для работы под напряжением.

[IEV 651-01-24]

4 Характеристики инструментов

При выборе инструментов для производства работ должны быть учтены указания и рекомендации изготовителя инструментов. Эта информация не только позволяет пользователю выбирать инструменты, простые в использовании, но и гарантирует, что инструменты не будут применены за пределами их возможностей.

Лица, пользующиеся инструментами, должны быть проинформированы о правильном применении инструментов и о любых конкретных требованиях безопасности, которые должны быть соблюдены или приняты во внимание.

4.1 Маркировка, графические символы и информация для пользователей

Важное значение для безопасности пользователя имеет четкая маркировка, в том числе графические символы.

Маркировка должна быть понятной, долговечной и разборчивой. Она не должна снижать эффективность инструмента, особенно его изоляционные свойства, если таковые имеются.

Данный подраздел относится к инструментам, рассматриваемым как конечный продукт, а не к материалу, из которого они изготовлены. В соответствии с этим считается нецелесообразным маркировать материал двойным треугольником.

Инструменты, заявленные как соответствующие какому-либо стандарту IEC, относящемуся к работе под напряжением, должны содержать по меньшей мере следующую маркировку:

- символ по IEC 60417-5216 (2002-10) — «Пригоден для работы под напряжением»; двойной треугольник;

2

ГОСТ IEC 61477—2015

- номер соответствующего стандарта IEC, непосредственно примыкающий к вышеуказанному символу (IEC 6XXXX).

Примечание 1 — Данный символ указывает на пригодность для работы под напряжением (см. IEC 651-01-01) и не обязательно должен быть связан только с изолирующими инструментами. Электропроводящая одежда (IEC 60895) и одежда с защитой от электрической дуги (IEC 61482-2) также подходят для работы под напряжением.

Примечание 2 — Портативное оборудование и отдельные компоненты для заземления или для заземления и короткого замыкания (IEC 61230) не маркируют этим символом.

Также должны быть ясно указаны предельные или номинальные значения рабочей нагрузки любого подъемного оборудования и специальных характеристик или категорий, если эти значения или указания необходимы для правильного выбора инструмента.

Идентификация инструментов может быть выполнена с помощью других средств, кроме маркировки, например с помощью кодированной информации (штрих-коды, микрочипы и т. д.), или отражена на его упаковке. Особенно это касается характеристик или информации, наличие которых на месте работы излишне.

4.2 Размеры и вес

Физические характеристики инструментов должны быть оценены в целях прогнозирования безопасного использования. К этим характеристикам относятся:

- вес инструментов для ручных работ, в частности тех инструментов, которые, вероятно, будут использованы на расстоянии в процессе работы, например универсального подвешного оборудования, полюсных изоляторов, одеял и защитных чехлов (см. IEC 60743);
- размер(ы) частей, обеспечивающий(ие) требуемый уровень изоляции (например, расстояние между зоной обработки и активной частью инструмента, границы поверхности на защитных чехлах, обеспечивающих требуемую защиту);
- размер(ы) проводящих частей, которые могут оказаться в рабочей зоне.

Последний пункт особенно важен, поскольку с ним связано влияние на электрическую прочность воздушного зазора.

4.3 Электрические характеристики

Пользователь инструментов должен знать и понимать электрические особенности различных частей, из которых состоят применяемые инструменты. Это особенно важно для частей, обеспечивающих изолирующие, изолированные или проводящие свойства.

В связи с этим необходимо различать:

- изолирующие или изолированные части инструмента;
- проводящие части инструмента.

Некоторые инструменты могут также содержать детали из непроводящих материалов, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к изоляционным материалам для работы под напряжением. В этом случае соответствующий инструмент должен гарантировать требуемый уровень изоляции и, следовательно, не должен отрицательно влиять на электрическую изоляцию на рабочем месте.

Инструменты должны быть выбраны на основе их электрических характеристик. Электрические характеристики инструмента, как правило, связаны с максимальным напряжением в системе с учетом требуемого уровня изоляции. Эти характеристики могут быть использованы для определенной электрической классификации инструмента в соответствии с нормами стандартов на продукцию для работы под напряжением.

Примечание — Удлиненные изолирующие инструменты, такие как изолирующие штанги, обычно используются с целью обеспечения необходимых воздушных промежутков до токоведущих частей, поэтому они не нуждаются в вышеупомянутой классификации.

Предельные значения максимальных уровней напряжения, которым инструменты могут подвергаться, должны быть ясно указаны в инструкциях по применению, сопровождающих инструменты, и четко обозначены на самих инструментах.

4.4 Механические характеристики

Следующие механические характеристики особенно важны для инструментов, выполняющих в первую очередь механические функции.

3

ГОСТ IEC 61477—2015

Эти характеристики представляют собой максимальные значения механических напряжений и деформаций, которые могут быть либо переданы этими инструментами или которым они могут быть подвергнуты. Эти напряжения и деформации могут возникать в результате одного или нескольких следующих факторов:

- натяжение;
- сжатие;
- изгиб;
- скручивание;
- момент затяжки;
- срезание.

Для других категорий инструментов, в частности для средств защиты, также важны характеристики механической прочности, такие как:

- прочность на прокол;
- сопротивление резке;
- прочность на разрыв;
- прочность на растяжение и относительное удлинение при разрыве;
- стойкость к истиранию и т. д.

4.5 Термостойкость

Инструменты для работы под напряжением используют в электрической среде, где могут возникать тепловые воздействия, например:

- из-за близости к месту работ, связанных с появлением в воздухе электрической дуги; или
- вследствие расплавления защитного оборудования при воздействии аномальных токов в системе.

При необходимости, инструменты должны соответствовать требованиям огнестойкости, гарантирующим отсутствие последствий воздействия электрических разрядов, или иным видам температурных требований.

5 Условия использования

Следующие требования имеют важные значения для пользователей инструментов для работы под напряжением:

- рабочий диапазон, характеризующийся типом электрических установок, на которых инструменты могут использоваться, или пределы использования в связи с окружающей средой, или метод работы;
- контроль перед использованием, чтобы гарантировать целостность (электрическую и механическую) инструмента;
- меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в процессе применения.

5.1 Рабочий диапазон

5.1.1 Типы установок и пределы использования

Характеристика электроустановок может быть самой общей:

- воздушные линии;
- подстанции;
- подземные сети;
- объекты электроэнергетики.

Во многих случаях требуется гораздо более подробное описание. Оно может, например, включать:

- тип токоведущих частей, с которыми будут работать (например, использование защитных чехлов);
- тип поддержки (например, использование кареток);
- тип изолятора (фарфор, закаленное стекло, композит).

Если инструменты были сконструированы только для использования на расстоянии, под напряжением или в контакте, очень важно, чтобы эти ограничения и особенности были четко объяснены пользователям.

Если применяются инструменты, использующие специальные методы (например, очистка распыленной водой, работа с вертолета и т. д.), ограничения и особенности использования должны быть четко объяснены пользователям.

ГОСТ IEC 61477—2015

5.1.2 Окружающая среда

В том случае, когда характеристики инструментов либо ограничиваются, либо подвержены негативному влиянию условий окружающей среды в процессе использования, такие ограничения и влияние должны быть разъяснены пользователям. Следующие факторы должны быть приняты во внимание (этот список не является ни исчерпывающим, ни определяющим приоритет):

- осадки;
- температура (у некоторых материалов механические характеристики ухудшаются при очень низких или очень высоких температурах);
- высота над уровнем моря;
- туман.

5.2 Меры предосторожности при использовании

Важно, чтобы пользователь принял к сведению следующую информацию:

- указания по сборке и установке;
- инструкции по эксплуатации, при необходимости;
- конкретные ограничения, которые следует соблюдать в процессе использования для предотвращения опасности.

Когда инструментом является диагностический прибор, важно, чтобы пользователь был информирован о следующем:

- принцип функционирования прибора;
- возможные ограничения использования, обусловленные этим принципом;
- способы подтверждения результатов диагностики, при необходимости.

5.3 Контроль перед использованием

Каждый раз перед началом использования инструменты должны быть подвергнуты проверке в целях удостоверения пользователя в их электрической и механической целостности. Эта проверка должна подтвердить следующее:

- что они не получили никаких повреждений в процессе хранения или транспортирования (например, изоляционные поверхности не имеют повреждений в виде отверстий, отслаивания, царапин и трещин);
- что они не загрязнены;
- что они являются комплектными, т. е. содержат в сборе все разъединяемые или съемные части;
- что они функционируют надлежащим образом (например, механизмы движутся свободно без ограничений или заеданий, блокировки действуют правильно и т. д.).

Для диагностических приборов должно быть предусмотрено устройство самоконтроля с целью проверки прибора до и после использования.

6 Условия технического обслуживания

В течение срока службы инструменты подвержены износу, который может изменить их технические характеристики. Конструкторы и изготовители этих инструментов предоставляют информацию для пользователей относительно мер, необходимых для поддержания и, при необходимости, восстановления характеристик инструментов до значений, заложенных при проектировании и изготовлении. Меры, которые необходимо принимать, будут в большей степени зависеть от конструктивных особенностей и используемых материалов и не могут быть детально описаны в настоящем стандарте. Тем не менее могут быть даны некоторые общие рекомендации в отношении чистки и ремонта.

Кроме того, условия технического обслуживания включают в себя периодический контроль и проверки, проводимые с целью удостовериться в том, что электрические и механические характеристики поддерживаются должным образом или что инструмент достаточно восстановлен.

6.1 Чистка

На изоляционные характеристики, а в некоторых случаях и на механическое функционирование инструментов может оказать негативное влияние наличие загрязнений. Пользователи должны быть проинструктированы об использовании соответствующих чистящих средств и методов чистки.

Чистящие средства должны обеспечивать надлежащее удаление загрязнений, обычно встречающихся во время использования. Такого типа загрязнения в основном состоят из жировых веществ и

ГОСТ IEC 61477—2015

твердых частиц (в том числе песка, почвы и металлических порошков), некоторые из которых, вероятно, оказываются электропроводящими.

Чистящие средства не должны приводить к ухудшению инструментов или оказывать отрицательное влияние на изолирующие поверхности и должны соответствовать действующим требованиям охраны окружающей среды.

Информация по процедурам чистки должна содержать следующие сведения:

- полное описание процесса чистки, который может включать, в случае необходимости, операции промывки и сушки;

- рекомендуемая частота циклов чистки (все изолирующие или изолированные инструменты должны быть очищены после каждого использования перед помещением на хранение).

Как правило, изоляционные поверхности инструментов после очистки должны быть обработаны водоотталкивающим покрытием, **не нарушающим изоляционные характеристики инструмента**; в этом случае пользователи должны быть проинструктированы об использовании этой практики в соответствии с первым абзацем 6.1.

6.2 Периодический контроль и проверки

Периодический контроль и проверки гарантируют эффективность процедур технического обслуживания инструментов, используемых для работы под напряжением.

Эти процедуры обычно включают визуальные, электрические и механические проверки и испытания.

Контроль и проверки инструментов должны быть выполнены с проведением испытаний, изложенных в соответствующих стандартах. При этом может потребоваться коррекция некоторых результатов испытаний, поскольку они получены с учетом деградации инструментов из-за старения и износа. Коррекцию соответствующих результатов испытаний осуществляют по рекомендациям изготовителя.

Так как визуальные осмотры субъективны по своей природе, то рекомендуется предоставлять инспектирующему персоналу примеры типовых и неприемлемых случаев снижения качества в подходящей форме в целях сравнения их с проверяемыми инструментами.

Периодичность проверок определяют с учетом рекомендаций и положений руководства по применению от изготовителя инструмента. Следующие факторы также должны быть приняты во внимание при принятии решения о периодичности проверок:

- старение инструмента в зависимости от конструктивных особенностей и используемых материалов;

- износ в нормальных условиях эксплуатации;
- частота использования.

Следует признать, что инструменты, используемые для работы под напряжением на низковольтных установках (ниже 1 кВ, среднеквадратичное значение), обычно не нуждаются в регулярном проведении электрических испытаний для проверки их изоляционных свойств, если не указано иное. В этом случае требуемый уровень диэлектрической прочности обеспечивается конструкцией инструмента. Визуальные осмотры этих инструментов вполне обеспечивают достаточное подтверждение их характеристик.

6.3 Ремонт

Важно, чтобы пользователи были знакомы с видами ремонта, который, возможно, должен быть выполнен. Ремонтные работы, как правило, осуществляют для восстановления требуемых характеристик и могут быть выполнены:

- изготовителем (или поставщиком) или
- пользователем.

В последнем случае рекомендуется следовать указаниям инструкций изготовителя, чтобы гарантировать, что ремонтные операции осуществляются должным образом.

Такие инструкции должны включать в себя следующее:

- подробная информация о продукции, которая будет использоваться для ремонтных работ;
- сведения об условиях хранения, в частности о температурных пределах и максимальных сроках хранения данной продукции;

- указания, как продукцию следует использовать, в частности методы приготовления и применения;
- условия окружающей среды, в которой должны проводить ремонт;
- методики проведения ремонта с указанием различных этапов, подготовки, применения и проверки.

ГОСТ IEC 61477—2015

Примечание — Процесс принятия решения о целесообразности ремонта инструментов учитывает юридические, экономические и технические факторы. Эти факторы являются специфическими для каждого инструмента, так что в настоящем стандарте невозможно дать исчерпывающие указания или критерии для этого процесса.

Если пользователь принимает решение о нецелесообразности проведения ремонта, то процедуры по утилизации и уничтожению инструментов должны быть проведены в условиях экологической безопасности.

7 Условия хранения и транспортирования

На характеристики инструментов могут оказать негативное воздействие неправильное хранение и транспортирование.

При принятии решения о том, каким образом и где хранить инструменты, должны учитываться все факторы, в том числе климатические, которые могут негативно повлиять на них. К таким факторам, в зависимости от конструктивных особенностей и используемых в инструментах материалов, могут быть отнесены:

- относительная влажность, температура (тепло и холод), тепловое излучение, ультрафиолетовое излучение, агрессивные продукты, включая озон;
- методы хранения (длинные эластичные объекты, такие как коврики и одеяла, ухудшают свои свойства, когда хранятся в течение длительного времени либо в сложенном или сжатом состоянии под действием тяжестей, которые вызывают остаточные деформации).

При принятии **пользователем** решения о том, каким образом и где хранить инструменты, следует учитывать **требования, изложенные в соответствующих стандартах, а также требования изготовителя.**

Если инструменты хранят для целей транспортирования, то используемые поддоны и контейнеры должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы инструменты были защищены от воздействия вибрации, ударов, повреждений изоляции и изолирующих покрытий, а также от воздействия твердых предметов и поверхностей.

Важно, чтобы эти меры были дополнены инструкцией о хранении инструментов в рабочих помещениях. К дополнительным рекомендациям относится хранение инструментов в чистой и сухой среде.

ГОСТ IEC 61477—2015

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
IEC 60050-651:1999	IDT	ГОСТ IEC 60050-651—2014 «Международный электротехнический словарь. Часть 651. Работа под напряжением»
IEC 60417	—	*
IEC 60743	IDT	ГОСТ IEC 60743—2015 «Работа под напряжением. Терминология, относящаяся к инструментам, оборудованию и приборам»
* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT — идентичные стандарты.		

ГОСТ IEC 61477—2015

Библиография

- [1] IEC 60895 Live working — Conductive clothing for use at nominal voltage up to 800 kV a.c. and +/- 600 kV d.c.
(Работа под напряжением. Электропроводящая одежда для использования при номинальном напряжении переменного тока до 800 кВ и напряжении постоянного тока до +/- 600 кВ)
- [2] IEC 61230 Live working — Portable equipment for earthing or earthing and short-circuiting (Работа под напряжением. Портативное оборудование для заземления или заземления и короткого замыкания)
- [3] IEC 61482-2 Live working — Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc. Part 2: Requirements
(Работа под напряжением. Одежда для защиты от термического воздействия электрической дуги. Часть 2. Требования)

ГОСТ IEC 61477—2015

УДК 001.4:658.562.014:006.354

МКС 13.260
29.240.20
29.260.99

Ключевые слова: работа под напряжением, инструменты для работы под напряжением, общие требования, безопасность, испытания

Редактор *Е.И. Мосур*
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.М. Поляченко*
Компьютерная верстка *Г.В. Струковой*

Сдано в набор 26.09.2019. Подписано в печать 20.10.2019. Формат 60 × 84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,40.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru